

熊本県立大学大ホール系統空調設備(吸収式冷温水機)改修工事
入札説明書等質問回答

NO	質問内容	回答
1	M-04吸収式冷温水発生器の納期について、今のところ最短納期のメーカー回答で、発注後4～5ヶ月という事ですが、来年度繰越での工期延長は可能でしょうか。	工期までに竣工していただくことが原則ですが、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した工期の延長変更請求に基づき協議を行います。
2	設計書において、既設機器の臭化リチウム溶液の回収処分における項目がありませんが、別途打合せの上追加協議でよろしいでしょうか。	工事着手後、協議を行います。
3	設計書において、既設煙道の廃棄処分における明記がありませんが、アスベスト対応等の特殊な廃棄処分ではないと考えてよろしいでしょうか。	工事着手後、協議を行います。
4	設計書において、新設の機器本体への保温工事がありませんが、別途打合せの上、追加協議でよろしいでしょうか。	工事着手後、協議を行います。
5	図面及び設計書ともに基礎に関する記載はありませんので、更新に伴っての基礎工事の改造は必要ないものと考えますが、よろしいでしょうか。	不要です。